

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5», Красноуфимский р-н, д. Приданниково, ул. Солнечная, 9.

Красноуфимск

7 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Монитор с камер видеонаблюдения находится в нерабочем состоянии.
2. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5», Красноуфимский р-н, д. Приданниково, ул. Приданниковская, 47.

Красноуфимск

7 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправная лампа).
2. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
3. На входной группе периметра объекта отсутствует запорное устройство.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5» - «Чувашковский детский сад», Красноуфимский р-н, с. Чувашково, ул. Школьная, 4.

Красноуфимск

7 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправная лампа).
2. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»- «Александровский детский сад», Красноуфимский р-н, с. Александровское, ул. Александровская, 22.

Красноуфимск


7 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправная лампа).
2. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»- «Подгорновский детский сад», Красноуфимский р-н, д. Подгорная, ул. Центральная, 3а

Красноуфимск

7 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
2. Освещение периметра объекта недостаточное.
3. На объекте отсутствует система оповещения управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев